

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La société DOMAC déclare que les produits mentionnés ci-dessous :

- **GROUPES ELECTROGÈNE :**
DEF 3800 LB / DEF 3800 ELB / DEF 4200 ELB / DEF 6500 ELB

Sont conformes aux exigences des directives européennes suivantes :

2006/42/CE : sécurité machines

2014/35/UE : sécurité électrique basse tension

2016/1628/UE : Emissions polluantes

2014/30/UE : Compatibilité électro magnétique

2000/14/CE : Emissions sonores

2011/65/UE et 2015/863 : DEEE et ROHS concernant les substances dangereuses proscrite

et évalué selon les normes applicables en vigueur suivantes :

NF EN ISO 8528-13:2016 : Groupes électrogènes entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne – sécurité

NF ISO 8528(1et 2) : 2018 + NF ISO 8528-3 : 2021 + NF ISO 8528 (4 et 6) : 2005 + NF ISO 8528-5 : 2022

+ NF ISO 8528-7 : 2017 + NF ISO 8528-8 : 2016 : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne

NF ISO 3744:2012 : Détermination des niveaux de puissance acoustique

NF EN 55012 : 2008 / A1 : 2009 : Véhicules, bateaux et moteurs à combustion interne - Caractéristiques de perturbation radioélectrique - Limites et méthodes de mesure pour la protection des récepteurs extérieurs

EN 61000-6-1 : 2019 : Compatibilité électromagnétique

Réf	Procédure de mise en conformité à la directive 2000/14/CE : annexe VI. Références de l'organisme notifié :	Puissance assignée COP	Niveau de puissance acoustique mesuré LWAm :	Niveau de puissance acoustique garanti LWAg :
DEF 3800LB	Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, knoulhill, Milton Keynes – MK5 8NL Tel. +44 (0)1908857777 - Fax. +44 (0)1908857930	3,0 kW	73 dB(A)	96 dB(A)
DEF 3800ELB	Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, knoulhill, Milton Keynes – MK5 8NL Tel. +44 (0)1908857777 - Fax. +44 (0)1908857930	3,0 kW	73 dB(A)	96 dB(A)
DEF 4200ELB	Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, knoulhill, Milton Keynes – MK5 8NL Tel. +44 (0)1908857777 - Fax. +44 (0)1908857930	4,0 kW	73 dB(A)	97 dB(A)
DEF 6500ELB	Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, knoulhill, Milton Keynes – MK5 8NL Tel. +44 (0)1908857777 - Fax. +44 (0)1908857930	5,0 kW	73 dB(A)	97 dB(A)

Dossiers techniques disponibles
auprès de Monsieur Patrice LE PONNER

Vierzon 28/03/2023



Philippe BORIES

Président Directeur Général - Chairman and managing director

importé par :



DOMAC
53, route de Foëcy - Zi des Forges
18100 VIERZON - France



Made in PRC