

INFORME Nº/REPORT No.: C142543

HOJA Nº/PAGE No: 1/1

MUESTRA/SAMPLE: Baldosa cerámica esmaltada prensada en seco, con absorción de agua Eb > 10%.  
Adhesivo tipo C1

IDENTIFICACIÓN DEL ADHESIVO/ADHESIVE IDENTIFICATION: Weber.col Classic gris (WEBER) C1

PETICIONARIO/REQUESTED BY: CERAMICA NULENSE S.A.U.

Ctra. Nules-Villavieja, Km 1.6  
12520 Nules (Castellón)

FECHA DE RECEPCIÓN/RECEPTION DATE: 28/07/2014

FECHA DE EMISIÓN/ISSUE DATE: 28/08/2014

**DETERMINACIÓN DE LA ADHESIÓN/DETERMINATION OF ADHESION STRENGTH**

ENSAYO BASADO EN LA NORMA/TEST CARRIED OUT ACCORDING TO STANDARD: UNE-EN 1348:2008

Probeta/Specimen	Adhesión/Adhesion strength (N/mm <sup>2</sup> )
1	1,42
2	1,40
3	1,45
4	1,42
5	1,34

**VALOR MEDIO/AVERAGE VALUE:** 1,40 N/mm<sup>2</sup>**DESVIACIÓN ESTÁNDAR/STANDARD DEVIATION:** 0,04 N/mm<sup>2</sup>

Castellón, 28 de agosto de 2014

**Dra. Mª Francisca Quereda Vázquez**

Responsable del Laboratorio de Composiciones Cerámicas

**CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD**

- Los resultados, conclusiones y/o recomendaciones contenidos en este informe sólo se refieren al material sometido a ensayo y/o a la información suministrada por el peticionario.
- No se admite ninguna responsabilidad referente a la exactitud y representatividad del muestreo a menos que éste haya sido efectuado bajo nuestra propia supervisión. Salvo mención expresa, las muestras y sus referencias han sido elegidas libremente por el peticionario.
- Reservados todos los derechos. El contenido de este informe goza de la protección que le otorga la ley. No podrá ser comunicado, transformado, reproducido o distribuido públicamente en todo o en parte, sin la autorización expresa del Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. La distribución de este informe solamente está autorizada para el envío puntual y no masivo a clientes y/o proveedores del peticionario, con el único objetivo de informar y siempre citando la autoría del Instituto de Tecnología Cerámica -AICE.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE no se hace responsable del uso que el peticionario u otra persona o entidad haga de los datos o indicaciones contenidos en el presente informe, en perjuicio o en beneficio de las marcas comerciales que el peticionario haya podido citar como identificación de las muestras sometidas a estudio.
- Este informe tiene carácter exclusivamente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa del Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. La autorización por parte de ITC-AICE estará condicionada, cuando así se requiera, al abono por parte del cliente, incluso con carácter previo, de los fondos necesarios para cubrir los gastos asociados a la defensa de este informe. ITC-AICE se reserva el derecho de tomar las oportunas acciones legales en caso de incumplimiento de esta cláusula.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE podrá incluir en sus informes análisis, comentarios o cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aun cuando ésta no hubiese sido expresamente solicitada.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE se compromete a respetar estrictamente el carácter confidencial de los datos y resultados obtenidos en este informe.

**LIABILITY CLAUSES**

- The results, conclusions and/or recommendations contained in this report only refer to the material subjected to testing and/or to the information supplied by the requester.
- No liability is accepted for sampling accuracy and representativeness, unless sampling has been performed under our own supervision. Unless expressly stated, the samples and their references have been freely chosen by the requester.
- All rights reserved. The content of this report enjoys the protection afforded by law and may not be communicated, reproduced, or publicly distributed, either wholly or in part, without the express authorisation of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. The distribution of this report is only authorised if it is sent individually and not massively to clients and/or suppliers of the requester, with the sole aim of informing them and always citing the authorship of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE.
- Instituto de Tecnología Cerámica - AICE cannot be held liable for any use that the requester or any other person or body may make of the data or indications contained in this report, whether in benefit of or in detriment to any trade names which the requester may have cited in identifying the studied samples.
- This report has an exclusively commercial character and may not be used in any legal or administrative proceedings, either as an expert opinion or as documentary evidence, without the express authorisation of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. Authorisation by ITC-AICE shall be conditioned, when required, upon payment by the client, including in advance, of the funds needed to cover the expenses associated with the defence of this report. ITC-AICE reserves the right to take any legal action it deems appropriate in the case of non-compliance with this clause.
- The reports issued by Instituto de Tecnología Cerámica - AICE may include any analyses, remarks or whatever other assessment might be deemed necessary, even though this may not have been expressly requested.
- Instituto de Tecnología Cerámica - AICE undertakes to strictly respect the confidential nature of the data and results obtained in this report.