

Certificat

Certificate

Page 1 / 2

Certificat de constance des performances des détecteurs de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme notifié : AFNOR Certification
Numéro organisme notifié : 0333
Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Distributeur WKBM (Lifebox)
Adresse : 5 rue des Pyrénées 91090 LISSES FRANCE

Lieu de production : ASTEEL FLASH ETABLISSEMENT DUTTLENHEIM France

Description du produit : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le détecteur de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292085-1

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 12/09/2014. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur

Date d'émission du certificat : 24/06/2024

Date de fin de validité du certificat : 01/10/2024



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

Annexe

Appendix

Page 2 / 2

Annexe au certificat émis le 24/06/2024: 0333-CPR-292085-1

Fabricant :
FINSECUR

Site de production :
ASTEEL FLASH ETABLISSEMENT DUTTLENHEIM France

Description du produit :

Référence commerciale	Serenity 10
Marque commerciale	LIFEBOX
Type de montage	mural ou plafonnier
Source d'alimentation principale	interne au dispositif
Référence des piles certifiées	L92 (Energizer), 6103 (Varta)
Autonomie	10 ans
Indicateur d'alarme individuelle	oui
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	non
Dispositif interconnectable	non
Prévu pour installation dans un camping-car	oui
Dispositif de neutralisation d'alarme	oui
Numéro de dossier	292.202403

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification