

DETECTEUR DE GAZ

Fonctionnalité

Révélateur de fuites aqueux.

- Utilisé pour la localisation immédiate des fuites de gaz inflammables ou non sur tuyauteries, robinets, raccords, vannes, soupapes, en climatisation, circuits frigorifiques, systèmes de chauffage.
- Pour toutes enveloppes rigides ou souples contenant de l'air ou des gaz sous pression (bouteilles métalliques, objets gonflés, ...).
- Convient pour tous types de gaz sauf l'oxygène.
- Ne tache pas.
- Ne corrode pas les métaux.
- L'aérosol peut s'utiliser tête en haut ou tête en bas.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Liquide incolore
Nature chimique	Solution aqueuse d'agents tensioactifs
Gaz propulseur	Ininflammable
Densité à +20°C	1.00

Mise en œuvre

Préparation

- Agiter l'aérosol.
- Température minimum d'utilisation +5°C.

Mode d'emploi

- Pulvériser sur la zone à contrôler.
- En cas de fuite, des bulles apparaissent aussitôt.

Nettoyage du matériel

Détergent
Eviter l'utilisation de solvant pour le nettoyage.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C, à l'abri du soleil et à l'écart de la chaleur.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.